

Câu 7217 của bạn Vũ Văn Kiều - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy điều hòa panasonic
Hiện tượng: máy chạy bình thường, gas đủ, dòng ổn định.

anh em nào biết giúp mình với?

— [●] [●] —

doxuanhoai (doxuanhoai) - 3 / 6 / 2013

May chay tot the thi can j phai giup.....

nguyen quang quynh (nguyenquangquynh) - 4 / 6 / 2013

đầu có vấn đề à mà hỏi như vậy

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenductrong (nguyentindung368@yahoo.com.vn) - 17 / 6 / 2013

ah muon thanh ly hay thay moi

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liên),... tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),... kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,... ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,...

2. điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lúc chạy khoảng 1 phút thì dòng tăng đến 10a và tecomit ngắt. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường
3. Đầu kts T13 trung quốc - Một người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt, sóg có rùi mất lập đi lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj táj cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.
4. điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thắng vi điều khiển
5. điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn, áp gas ổn nhưng chạy khowng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy
6. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
7. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu làm lạnh bình thường nhưng sau 1 thời gian dàn nóng không nóng dàn lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tu thì dàn nóng có nóng dàn lạnh không lạnh
8. Máy điều hòa hai chiều panasonic 12bfu, e không nhớ moden nữa, máy không phải internet - Máy cấp điện ra cục nóng được 2_3 phút là ngắt, 5 phút lại chạy, như thế mãi, em đã thay cảm biến, mà không được, gas đầy đủ
9. máy tinh cay - máy chạy bình thường, ban em (người yêu) kiểm tra cái o cung về bao em test thử, e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bắt máy thì máy ko chạy (o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bắt lên thì máy van có tiếng tit báo chạy như bình thường(lúc chưa thay o cung) nhưng mà ko có lệnh mô cho man hoạt động
10. mình có cái điều hòa panasonic - đang sử dụng bị gio gas hết, mình nạp gas mới nhưng kẹp dòng lớn hơn quy định, nhưng lương gas chưa được 60psi là sao vậy các bạn
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc, mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan này
12. tu lạnh sanyo - tủ lạnh chạy bình thường...gas lên dàn nóng đều nhưng gas chỉ lên 1 co dàn lạnh đợi 20phut vẫn dấy. z là máy bị tuột bơm hay bị nghẹt z các bạn??? với lại cho mình hỏi tủ lạnh chạy bao lâu thì gas lên đầy dàn???